

111學年度第二學期教學評量期末質性意見業管單位處理情形

序號	教室	3-1. 若您對教學設備及教學管理有其他意見，請填寫下方意見欄	單位	業管單位回覆
1	F607, F601	資訊設備糟糕，連線問題不斷，也不明白到底修資訊的意義在哪裡	F601-電算中心 /F607-教務處	F601電算中心： 學思樓F601電腦教室桌上均有提供線上報修資訊，若遇到設備故障問題，請向電算中心資訊組人員反應實際授課教室及硬體相關編號，同仁們會儘快進行故障排除作業。 F607教務處： 有關該教室教學設備連線問題，已於112年暑假保養設備期間，委請廠商進行重點修整並完成測試，現已供授課使用。
2	C309	投影螢幕亮度不夠，廁所捲紙筒灰塵多，捲紙筒卡卡且衛生紙不易抽取	推廣中心/總務處	推廣中心： 1-2期古蹟修復工程即將於112年9月展開，C309教室將暫停使用以利工進，並擬於113年4月汰換投影機 總務處： 已重新檢視城區部廁間內衛生紙架尺寸及抽取順暢度，並購置更新12個衛生紙架，便於師生使用。
3	C309	投影螢幕亮度不夠，廁所捲紙筒灰塵多，捲紙筒卡卡且衛生紙不易抽取	推廣中心/總務處	推廣中心： 1-2期古蹟修復工程即將於112年9月展開，C309教室將暫停使用以利工進，並擬於113年4月汰換投影機 總務處： 已重新檢視城區部廁間內衛生紙架尺寸及抽取順暢度，並購置更新13個衛生紙架，便於師生使用。
4	C405	投影螢幕亮度不夠，廁所捲紙筒灰塵多，捲紙筒卡卡且衛生紙不易抽取	推廣中心/總務處	推廣中心： 擬於112學年度開學前調度流明數足夠之投影機更換。 總務處： 已重新檢視城區部廁間內衛生紙架尺寸及抽取順暢度，並購置更新14個衛生紙架，便於師生使用。
5	F805	F805的投影不準，畫面超出布幕，解剖生理學是需要看清楚圖片的，希望能調整一下	健管系	已於當學期處理完畢
6	F903	可以換一間稍微大一點的教室	二技健康組織溝通	教室容納最大上限人數30人，留給需要手動加選人數故預設人數22人。
7	F408	教室門上小窗可以加窗簾，避免欣賞電影或畫作時投影顯色不佳	通識中心	為師生安全考量，教室門上都有小窗，而此教室為玉山金控捐贈裝潢之高品質實木專業教室，初次收到投影顯色不佳的反映，建議的改善方法有：一、關閉教室內所有燈光；二、關閉走廊燈光；三、將機櫃內預備的遮光布夾在小窗上如右圖，此簡易設置雖未如窗簾方便，但測試效果良好，若仍無法符合期待，會進行了解後繼續加以改善。
8	B216	電腦耳機沒聲音、麥克風沒辦法收音	通識中心	目前B216語言教室設備之建置於107年，本中心已規劃於112年暑假更換新設備。
9	F408	希望非必要可以不要安排這間教室	通識中心 護理系二技進修部哲學與宗教 (教室容納人數-60/上課人數-54)-不能飲食	此教室乃玉山金控捐贈裝潢之高品質實木專業教室，為確保與延長良好的教學空間，訂立請勿飲食的規約，目前經多方考量，將於112學年度試行開放飲水的限制，但其他飲料和食物仍建議至教室外部使用，若師生有特殊需求請提出申請與說明，進行了解討論後，可視個人狀況彈性調整。
10	B111	B113的麥克風音響設備須定時維修。	教務處	有關該間教室之麥克風設備，已於112年暑假期間汰換為新式麥克風，提供師生教學活動之用。
11	B111	B112教室的課桌椅不利於放置電腦，課桌椅不穩，東西放在上面容易滑落	教務處	1. B112教室提供PBL專業課程授課分組教學之用，故配置有滑輪可滑動之座椅，為保障學生安全，座椅之滑輪經坐定後即固定，不可滑動。如需調整請離座後，可再行搬動。座椅下方有專用置物籃，請多加使用。 2. 該教室座椅桌面主要提供放置較小型筆電配置及滑鼠之用。
12	G406	電腦教室(G406)設備差，滑鼠無法使用，鍵盤有些觸鍵無法使用，電腦沒有關機刪除暫存怕有病毒，教室空間隔音效果差，有霉味造成過敏，整體教室上課體驗差。	教務處/總務處	總務處： G406教室空間隔間為早期設置之活動隔間牆，隔音效果較差。爾後可配合年度修繕計畫改善為輕隔間，以有效間隔音源。 教務處： 1. 有關G406教室之電腦設備，已規劃於112年暑假期間進行全面汰換作業，並安裝還原系統，維護電腦系統環境安全。 2. 經查霉味來源是前後門的腳踏墊，已立即更換。 3. 由於G406及G406-1之間為輕隔間，導致隔音較差。112-1學期此兩間教室並無同時段排課，且未來G406-1將不會外借上課之用，以維護G406電腦教室的上課品質。 4. 教務處已著手重新規劃及經費編列，未來預計會將兩間教室合併為一間電腦教室，提供學生優質學習環境。
13	F302	認真說，F302冷氣真的不冷，很熱	總務處	經派員勘查學思樓F302空調系統實際量測現場實際(迴風)溫度24℃，屬正常合理範圍值，爾後教室空調設備如有溫度不足情事，請管理單位(教務處)協助即刻於線上報修系統通報。
14	S207	有些器材有些老舊，應更換成較新的設備，讓實驗進行更加順利。	通識中心	目前該教室已編列預算進行逐年汰換教學設備。

